



УКРАЇНА

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ - МАРИНИЧ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН, С.СОПІВ, ВУЛ. ТИХА'1
ВИТЯГ З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ №1809073400319 ВІД 07.06.2018Р.
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР-2058304313, e-mail.ndikolomyya@gmail.com

Замовлення: № 01.3-02/383

Замовник: ВСП «Кіцманський фаховий
коледж закладу вищої освіти
«Подільський Державний університет»



ЗАТВЕРДЖУЮ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
Маринич М.М. МАРИНИЧ М.М.

08 жовтня 2024 р.

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК № 30.10 / 2024-ЕВ

Щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) до будівлі гуртожитку і наявних в ній приміщень та прилеглої до неї території за адресою: вул. І. Миколайчука'12, м. Кіцмань, Чернівецька область, в якій проваджує свою господарську діяльність надавач освітніх послуг ВСП «Кіцманський фаховий коледж закладу вищої освіти «Подільський Державний університет» на відповідність вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.»

1. Загальні дані

Даний висновок щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) до будівлі гуртожитку і наявних в ній приміщень та прилеглої до неї території, за адресою: вул. І. Миколайчука'12, м. Кіцмань, Чернівецька область, в якій проваджує свою господарську діяльність надавач освітніх послуг ВСП «Кіцманський фаховий коледж закладу вищої освіти «Подільський Державний університет» на відповідність вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.» та інших будівельних норм і правил, які регулюють забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виконаний експертом, Мариничем Михайлом Миколайовичем, який має вищу інженерну освіту та кваліфікаційний сертифікат експерта з технічного обстеження будівель і споруд серія АЕ № 004700, виданий атестаційною архітектурно-будівельною комісією 05.07.2017 року, розроблений на підставі:

- листа-замовлення Відокремленого структурного підрозділу (ВСП) «Кіцманський фаховий коледж закладу вищої освіти «Подільський Державний університет» від 01.10.2024р. № 01.3-02/383;
- ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будівлі та споруди. Основні положення.»;
- ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти.»;
- ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.»;
- ст. 20 Закону України «Про освіту»;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018р. №347 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»
- ч.2 ст.27 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
- Концепції Державної цільової соціальної програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання здобувачів освіти закладів вищої освіти на 2022-2026 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2021 р. № 992-р.;
- Примірного Положення про користування гуртожитками, затвердженого Постановою КМУ від 20.06.2018р. №498;
- ДБН В.1.2-9:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації.»;
- копії технічного паспорта на обстежуваний об'єкт;
- технічного звіту № 30.10/2024 від 08.10.2024р.;
- інших чинних будівельних норм і правил, які регулюють забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

2. Висновки

За результатами проведеного обстеження будівлі гуртожитку і наявних в ній приміщень та прилеглої до неї території за адресою: вул. І. Миколайчука'12, м. Кіцмань, Чернівецька область, в якій проваджує свою господарську діяльність надавач освітніх послуг Відокремлений структурний підрозділ «Кіцманський фаховий коледж закладу вищої освіти «Подільський Державний університет» щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) на відповідність вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.», встановлено наступне:

2.1 Будівля гуртожитку на момент обстеження експлуатується;

2.2 Будівля гуртожитку в цілому та основні несучі будівельні і огорожувальні конструкції зокрема, що згідно:

· табл. 5.1 СОУ ЖКГ 75.11.35077234.0015:2009. «Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків», відповідають технічному стану «задовільний»:

· ДСТУ 9273:2024 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану. Механічний опір та стійкість» відповідають категорії технічного стану «2» - задовільний.

2.3 Такий технічний стан будівлі навчального корпусу в цілому та основних несучих будівельних та огорожувальних конструкцій зокрема відповідає вимогам міцності і надійності і не загрожує життю та здоров'ю студентів та працівників, які перебувають на об'єкті або можуть знаходитися в зоні дії об'єкта та дозволяє його подальшу безпечну експлуатацію.

2.4 Архітектурно-плануване рішення в аспекті нормативних площ та мінімального набору приміщень для надання освітніх послуг, відповідає вимогам ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти.» та інших будівельних норм і правил.

2.5 Ознаками доступності обстежуваного об'єкта та безпеки пересування для МГН є наявність:

- безбар'єрного пересування по прилеглій території та в середині будівлі;
- визначеного місця для паркування автомобілів осіб з інвалідністю, позначеного знаком, прийнятим в міжнародній практиці;

· відкритого зовнішнього пандуса з правого боку головного входу /виходу з наступними характеристиками: загальна висота підйому - 0.70м, ширина в просвіті -1.20м, ширина -1.10м в просвіті між поручнями, дві ділянки з довжиною горизонтальних проекцій відповідно: I-ша - 5.00м до відмітки + 0.50м поворотного майданчика (1.50 x 1.20м) та II-га - 2.00м до відмітки +0.70м ганку головного входу, з ухілами-10% (1:10), що забезпечує заїзд візків колісних на рівень ганку головного входу в будівлю;

· відкритого внутрішнього пандуса з лівого боку холу з наступними характеристиками: загальна висота підйому-0.80м, ширина в просвіті - 1.20 м, ширина - 1.10м в просвіті між поручнями, три ділянки з довжиною горизонтальних проекцій відповідно: I-ша -2.50м до відмітки +0.25м поворотного майданчика (1.20 x1.50м), II-га - 4.00м до відмітки +0.65м поворотного майданчика (1.30 x 1.30м) та III-я - 1.50м до відмітки +0.80м холу з ухілами - 10% (1:10), що забезпечує заїзд візків колісних на рівень ганку головного входу та підлоги холу I-го поверху будівлі.

- двостулкових дверей без порогів шириною - 1.50 (0.60м + 0.90м) м та холу;
- перед дверима горизонтального поворотного майданчика розмірами 2.00 x 7.80м з твердим шорстким покриттям, яке не допускає ковзання;
- попереджувальної тактильної смуги жовтого кольору перед пандусами;
- шрифту Брайля, розміщеного на висоті 1.20м зліва вхідних дверей;
- контрастного маркування вхідної групи;
- того, що на пішохідні шляхи/тротуари не виступають куці, інші зелені насадження та не звисають гілки дерев, вивіски чи інші предмети, нижче від 2.10 м.

16. Загальний висновок

Будівля гуртожитку і внутрішні приміщення та прилегла до неї територія і конструкції пандусів в цілому відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.» та інших будівельних норм і правил, тобто забезпечується доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) до даної будівлі на рівень ганку головного входу/виходу і рівень підлоги холу (на одному рівні) та рівень підлоги I-го поверху і наявних в ній внутрішніх приміщень та прилеглої до неї території

Примітка: Примірник Звіту про проведення технічного обстеження передано Замовнику.

ЕКСПЕРТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
(Кваліфікаційний сертифікат серія АЕ №004760)



М.МАРИНИЧ



УКРАЇНА

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ - МАРИНИЧ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН, С.СОПІВ, ВУЛ. ТИХА'1
ВИТЯГ З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ №1809073400319 ВІД 07.06.2018Р.
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР-2058304313, e-mail.ndikolomyya@gmail.com

Замовлення: № 01.3-02/383

Замовник: ВСП «Кіцманський фаховий
коледж закладу вищої освіти
«Подільський Державний університет»



ЗАТВЕРДЖУЮ
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
Маринич М.М. МАРИНИЧ М.М..
03 жовтня 2024 р.

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК № 29.10 / 2024-ЕВ

Щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) до будівлі начального корпусу і наявних в ній приміщень та прилеглої до неї території за адресою: вул. І. Миколайчука'3, м. Кіцмань, Чернівецька область, в якій проваджує свою господарську діяльність надавач освітніх послуг ВСП «Кіцманський фаховий коледж закладу вищої освіти «Подільський Державний університет» на відповідність вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.»

1. Загальні дані

Даний висновок щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) до будівлі навчального корпусу і наявних в ній приміщень та прилеглої до неї території за адресою: вул. І. Миколайчука'3, м. Кіцмань, Чернівецька область, в якій проваджує свою господарську діяльність надавач освітніх послуг ВСП «Кіцманський фаховий коледж закладу вищої освіти «Подільський Державний університет» на відповідність вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.» та інших будівельних норм і правил, які регулюють забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виконаний експертом, Мариничем Михайлом Миколайовичем, який має вищу інженерну освіту та кваліфікаційний сертифікат експерта з технічного обстеження будівель і споруд серія АЕ № 004700, виданий атестаційною архітектурно-будівельною комісією 05.07.2017 року, розроблений на підставі:

- листа-замовлення Відокремленого структурного підрозділу (ВСП) «Кіцманський фаховий коледж закладу вищої освіти «Подільський Державний університет» від 01.10.2024р. № 01.3-02/383;
- ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будівлі та споруди. Основні положення.»;
- ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти.»;
- ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.»;
- ст. 20 Закону України «Про освіту»;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018р. №347 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;
- ч.2 ст.27 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
- ДБН В.1.2-9:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації.»;
- копії технічного паспорта на обстежуваний об'єкт;
- технічного звіту № 29.10/2024 від 03.10.2024р.;
- інших чинних будівельних норм і правил, які регулюють забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

2. Висновки

За результатами проведеного обстеження будівлі навчального корпусу і наявних в ній приміщень та прилеглої до неї території за адресою: вул. І. Миколайчука '3, м. Кіцмань, Чернівецька область, в якій проваджує свою господарську діяльність надавач освітніх послуг Відокремлений структурний підрозділ «Кіцманський фаховий коледж закладу вищої освіти «Подільський Державний університет» щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) на відповідність вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.», встановлено наступне:

2.1 Будівля навчального корпусу на момент обстеження експлуатується;

2.2 Будівля навчального корпусу в цілому та основні несучі будівельні і огорожувальні конструкції, зокрема, згідно:

• табл. 5.1 СОУ ЖКГ 75.11.35077234.0015:2009. «Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків», відповідають технічному стану «задовільний»;

• ДСТУ - Н Б В.1.2-18:2016. «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану. Механічний опір та стійкість» відповідають категорії технічного стану «2» - задовільний.

2.3 Такий технічний стан будівлі навчального корпусу в цілому та основних несучих будівельних та огорожувальних конструкцій зокрема відповідає вимогам міцності і надійності і не загрожує життю та здоров'ю студентів та працівників, які перебувають на об'єкті або можуть знаходитися в зоні дії об'єкта та дозволяє його подальшу безпечну експлуатацію.

2.4 Архітектурно-планувальне рішення в аспекті нормативних площ та мінімального набору приміщень для надання освітніх послуг, відповідає вимогам ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти.» та інших будівельних норм і правил.

2.5 Ознаками доступності обстежуваного об'єкта та безпеки пересування для МГН є наявність:

- безбар'єрного пересування по прилеглій території та в середині будівлі;
- визначеного місця для паркування автомобілів осіб з інвалідністю, позначеного знаком, прийнятим в міжнародній практиці;
- відкритого пандуса з лівого боку запасного входу /виходу з наступними характеристиками:
 - довжина горизонтальної проекції - 8.10м, висота підйому - 0.55м, ширина в просвіті -1.20 м, ширина - 1.10м в просвіті між поручнями, ухил - 6,8% (0.55:8.1), що забезпечує заїзд візків колісних на рівень підлоги 1-го поверху будівлі;
 - двостулкових дверей без порогів шириною - 1.40 (0.60м+0.80м) м та коридору шириною - 2.40м;
 - перед дверима горизонтального поворотного майданчика розмірами 1.50 x 2.80м з твердим шорстким покриттям, яке не допускає ковзання;
 - попереджувальної тактильної смуги жовтого кольору перед пандусом;
 - шрифту Брайля, розміщеного на висоті 1.20м зліва вхідних дверей;
 - контрастного маркування вхідної групи;
 - того, що на пішохідні шляхи/тротуари не виступають кущі, інші зелені насадження та не звисають гілки дерев, вивіски чи інші предмети, нижче від 2.10 м.

3. Загальний висновок

Будівля навчального корпусу і внутрішні приміщення, конструкція відкритого пандуса та прилегла до неї території в цілому відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.» та інших будівельних норм і правил, тобто забезпечується доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) до даної будівлі на рівень підлоги 1-го поверху і наявних в ній внутрішніх приміщень та прилеглої до неї території.

Примітка: Примірник Звіту про проведення технічного обстеження передано Замовнику.

ЕКСПЕРТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
(Кваліфікаційний сертифікат серія АЕ №004700)



М.Маринич
М.МАРИНИЧ